



Лицо(а), проводившие проверку: Васильев Евгений Сергеевич - государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области Центрального  
управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Козлов Евгений Леонидович, заведующий хозяйством  
МБУ ДОД ДЮСШ г. Советска.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не требуется \_\_\_\_\_

2. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не требуется \_\_\_\_\_


3. Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) в части требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


а. замечания по обеспечению учёта используемых энергетических ресурсов и применения приборов учёта, используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчётов за энергетические ресурсы в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ - не выявлены;

б. МБУ ДОД ДЮСШ г. Советска относится к организациям с участием государства или муниципального образования, указанных в п. 9 ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), на которых в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст 16 и ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ возложена обязанность по организации и проведению первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года. МБУ ДОД ДЮСШ г. Советска провело обязательное энергетическое обследование, что подтверждается наличием энергетического паспорта рег.№ 006-0178-1-2309/10122012, выполненного ООО «Агентство Профессионального Менеджмента и Консалтинга» в декабре 2012 года.

в. нарушения обязательных требований по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности организацией с участием государства или муниципального образования МБУ ДОД ДЮСШ г. Советска при разработке, утверждении и реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сроком на 2013-2015гг в соответствии с требованиями ч. 1, 2 ст. 25 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 1 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» – не выявлены.

В журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесен запись (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: нет.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области  \_\_\_\_\_ Е.С.Васильев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бабинов Сергей Валентинович,  
директор МБУ ДОД ДЮСШ г. Советска  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“2” августа 2015 г.  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)